LABO CONSULT S.r.L.
STUDI E MONITORAGGI SULL AMBIENTE ANALISI CHIMICHE E MERCEOLOGICHE AUDIT AMBIENTALI

Milano, 23 Ottobre 2015

Spett.le
MAIBA S.r.l.
Via Filippo Masci snc
66100 Chieti CH

RAPPORTO DI PROVA N°15-2821 DEL 23-10-15

Contratto	Episodico N° 259-15	Data prelievo	08-10-15
Campione	Acqua per uso potabile	Data ricevimento	08-10-15
		Data inizio prove	08-10-15
Codice campione	15-2607	Data fine prove	23-10-15
Campionamento	Eseguito dal cliente		
Riferimenti	Casa dell'Acqua Bresso		

Il campione in oggetto, sottoposto a prova, ha dato i seguenti risultati:

PARAMETRO	U.M.	VALORE	METODO
Conteggio delle colonie a 22°C	ufc/ml	0	UNI EN ISO 6222 2001
Conteggio delle colonie a 37°C	ufc/ml	0	UNI EN ISO 6222 2001
Pseudomonas Aeruginosa	ufc/250ml	0	UNI EN ISO 16266 2008
Escherichia coli	ufc/100ml	0	UNI EN ISO 9308-1 2014
Batteri coliformi	ufc/100ml	0	UNI EN ISO 9308-1 2014
Enterococchi	ufc/100ml	0	ISO 7899-2 2003
Legionella:			M.U. 1037 2014
- *pneumophila*	ufc/l l	<50	
- *altre specie patogene*	ufc/l l	<50	

Il laboratorio applica pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.
I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in forma parziale senza autorizzazione scritta di Labo Consult S.r.l.

Il Responsabile Scientifico
Ordine Interprovinciale Chimici Della Lombardia n°1107
Dr. Giuseppe Belvedere

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Claudio Ferr

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA VIA DON MINZONI 9 20158 MILANO TEL 02 39321686 R A FAX 02 39321752
Cap Soc. € 10.920,00 i.v. C.C.I.A.A Milano N. 1001867 Reg. Soc. Comm. Trib. Milano N. 185404 Cod. Fisc. e P.IVA N. 04363550155

LABO CONSULT S.r.L.
STUDI E MONITORAGGI SULL'AMBIENTE ANALISI CHIMICHE E MERCEOLOGICHE AUDIT AMBIENTALI

Milano, 23 ottobre 2015

Spett.le
MAIBA S.r.l.
Via Filippo Masci snc
66100 Chieti CH

ALLEGATO N°1 AL RAPPORTO DI PROVA N°15-2821 DEL 23-10-15

Il campione esaminato presenta valori entro i limiti fissati dal D.Lgs. 31/2001, pertanto, limitatamente ai parametri esaminati, é microbiologicamente potabile.

Il Responsabile del Laboratorio
dr. Claudio Ferri

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA, VIA DON MINZONI, 9 20158 MILANO TEL. 02 39 32.16.86 R.A. FAX 02 39 32 17.52
Cap. Soc. € 10.920,00 Int. vers. C.C.I.A.A Milano N. 1001867 Reg. Soc. Comm. Trib. Milano N. 185464 Cod. Fisc. e P. IVA N. 04363550155