amiacque SRL
via Rimini, 34/36 20142 Milano - telefono 02 89520.1 fax 02 89540.058

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	032S01	***Prelievo in data***	26/10/2010
Comune	BRESSO	***Ricevuto in data***	26/10/2010
Indirizzo	Via Dante 2 - Asilo nido	***Prelevatore***	Porcelli
Tipo Acqua :	RETE	***Nota prelievo:***	cucina

Matrice: Acqua ***Riferimento:*** 15120/10 ***Bollettino n°*** 3152/10

Risultati Analisi

Parametro	*u.m.*	*V alore*	*Limite di legge* (Decreto Legge 31/2001)
Colore	-	NO	
Odore	-	NO	
Torbidità	-	NO	
pH	-	7.4	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	µS/cm	568	2500
Residuo Secco a 180° C	mg/l	410	1500
Durezza Totale	F	31	15 - 50
Calcio (Ca)	mg/l	97	
Magnesio (Mg)	mg/l	15	
Sodio (Na)	mg/l	9	200
Potassio (K)	mg/l	<1	
Silice (SiO2)	mg/l	16	
Fluoruro (F)	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	mg/l	23	250
Nitrato (come NO3)	mg/l	39	50
Solfato (SO4)	mg/l	42	250
Fosforo (P2O5)	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH4)	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO2)	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	µg/l	<5	50
Alluminio (Al)	µg/l	<50	200
Arsenico (As)	µg/l	<10	10
Bario (Ba)	mg/l	<0.1	
Boro (B)	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	µg/l	<1	
Nichel (Ni)	µg/l	<20	20
Piombo (Pb)	µg/l	<20	25
Rame (Cu)	µg/l	<5	1000
Zinco (Zn)	µg/l	<20	

Data Emissione: Milano, 28/10/2010

amiacque SRL via Rimini, 34/36 20142 Milano - telefono 02 89520.1 fax 02 89540.058

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	032S01	***Prelievo in data***	26/10/2010
Comune	BRESSO	***Ricevuto in data***	26/10/2010
Indirizzo	Via Dante 2 - Asilo nido	***Prelevatore***	Porcelli
Tipo Acqua :	RETE	***Nota prelievo:***	cucina

Matrice: Acqua ***Riferimento:*** 15120/10 ***Bollettino n°*** 3152/10

Risultati Analisi

Parametro	*u.m.*	*V alore*	*Limite di legge* (Decreto Legge 31/2001)
Triclorofluorometano (Freon 11)	µg/l	<1	
1,1 Dicloroetilene	µg/l	<1	
Freon 113	µg/l	<1	
Cloroformio	µg/l	1	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	µg/l	1	
Tetracloruro di Carbonio	µg/l	<1	
Tricloroetilene	µg/l	2	
Tetracloroetilene	µg/l	2	
Bromodiclorometano	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	µg/l	<1	
Bromoformio	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	µg/l	<1	
Solventi Totali	µg/L	6	30

Analista U.V.	Dallaglio M.	***Analista GC***	Torelli M.
Analista A.A/I.C.P.	Spasari C.	***Analista GC-MS***	
Analista C.I.	Bencivenga I.	***Analista Microbiologia***	
Analista HPLC		***Analista Chimico-Fisico***	Amadasi M.

Il Responsabile del Laboratorio

(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore Area Tecnica

(Dott. Marco Pelosi)

amiacque SRL
via Rimini, 34/36 20142 Milano - telefono 02 89520.1 fax 02 89540.058

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	032S02	***Prelievo in data***	26/10/2010
Comune	BRESSO	***Ricevuto in data***	26/10/2010
Indirizzo	Via Lillo Del Duca 18 - Asilo nido	***Prelevatore***	Porcelli
Tipo Acqua :	RETE	***Nota prelievo:***	cucina

Matrice: Acqua ***Riferimento:*** 15121/10 ***Bollettino n°*** 3153/10

Risultati Analisi

Parametro	*u.m.*	*V alore*	*Limite di legge* (Decreto Legge 31/2001)
Colore	-	NO	
Odore	-	NO	
Torbidità	-	NO	
pH	-	7.4	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	µS/cm	570	2500
Residuo Secco a 180° C	mg/l	412	1500
Durezza Totale	F	31	15 - 50
Calcio (Ca)	mg/l	99	
Magnesio (Mg)	mg/l	15	
Sodio (Na)	mg/l	9	200
Potassio (K)	mg/l	<1	
Silice (SiO2)	mg/l	16	
Fluoruro (F)	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	mg/l	23	250
Nitrato (come NO3)	mg/l	39	50
Solfato (SO4)	mg/l	41	250
Fosforo (P2O5)	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH4)	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO2)	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	µg/l	<5	50
Alluminio (Al)	µg/l	<50	200
Arsenico (As)	µg/l	<10	10
Bario (Ba)	mg/l	<0.1	
Boro (B)	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	µg/l	<1	
Nichel (Ni)	µg/l	<20	20
Piombo (Pb)	µg/l	<20	25
Rame (Cu)	µg/l	<5	1000
Zinco (Zn)	µg/l	<20	

Data Emissione: Milano, 28/10/2010

amiacque SRL via Rimini, 34/36 20142 Milano - telefono 02 89520.1 fax 02 89540.058

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	032S02	***Prelievo in data***	26/10/2010
Comune	BRESSO	***Ricevuto in data***	26/10/2010
Indirizzo	Via Lillo Del Duca 18 - Asilo nido	***Prelevatore***	Porcelli
Tipo Acqua :	RETE	***Nota prelievo:***	cucina

Matrice: Acqua ***Riferimento:*** 15121/10 ***Bollettino n°*** 3153/10

Risultati Analisi

Parametro	***u.m.***	***V alore***	***Limite di legge*** (Decreto Legge 31/2001)
Triclorofluorometano (Freon 11)	µg/l	<1	
1,1 Dicloroetilene	µg/l	<1	
Freon 113	µg/l	<1	
Cloroformio	µg/l	1	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	µg/l	1	
Tetracloruro di Carbonio	µg/l	<1	
Tricloroetilene	µg/l	2	
Tetracloroetilene	µg/l	2	
Bromodiclorometano	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	µg/l	<1	
Bromoformio	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	µg/l	<1	
Solventi Totali	µg/L	6	30

Analista U.V.	Dallaglio M.	***Analista GC***	Torelli M.
Analista A.A/I.C.P.	Spasari C.	***Analista GC-MS***	
Analista C.I.	Bencivenga I.	***Analista Microbiologia***	
Analista HPLC		***Analista Chimico-Fisico***	Amadasi M.

Il Responsabile del Laboratorio

(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore Area Tecnica

(Dott. Marco Pelosi)

amiacque SRL
via Rimini, 34/36 20142 Milano - telefono 02 89520.1 fax 02 89540.058

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	032S03	***Prelievo in data***	25/10/2010
Comune	BRESSO	***Ricevuto in data***	25/10/2010
Indirizzo	Via Lurani / Marconi - Asilo nido	***Prelevatore***	Porcelli
Tipo Acqua :	RETE	***Nota prelievo:***	cucina

Matrice: Acqua ***Riferimento:*** 15122/10 ***Bollettino n°*** 3154/10

Risultati Analisi

Parametro	*u.m.*	*V alore*	*Limite di legge* (Decreto Legge 31/2001)
Colore	-	NO	
Odore	-	NO	
Torbidità	-	NO	
pH	-	7.4	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	µS/cm	541	2500
Residuo Secco a 180° C	mg/l	392	1500
Durezza Totale	F	30	15 - 50
Calcio (Ca)	mg/l	92	
Magnesio (Mg)	mg/l	16	
Sodio (Na)	mg/l	12	200
Potassio (K)	mg/l	<1	
Silice (SiO2)	mg/l	16	
Fluoruro (F)	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	mg/l	25	250
Nitrato (come NO3)	mg/l	34	50
Solfato (SO4)	mg/l	43	250
Fosforo (P2O5)	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH4)	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO2)	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	µg/l	<5	50
Alluminio (Al)	µg/l	<50	200
Arsenico (As)	µg/l	<10	10
Bario (Ba)	mg/l	<0.1	
Boro (B)	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	µg/l	<1	
Nichel (Ni)	µg/l	<20	20
Piombo (Pb)	µg/l	<20	25
Rame (Cu)	µg/l	<5	1000
Zinco (Zn)	µg/l	<20	

Data Emissione: Milano, 27/10/2010

amiacque SRL via Rimini, 34/36 20142 Milano - telefono 02 89520.1 fax 02 89540.058

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	032S03	***Prelievo in data***	25/10/2010
Comune	BRESSO	***Ricevuto in data***	25/10/2010
Indirizzo	Via Lurani / Marconi - Asilo nido	***Prelevatore***	Porcelli
Tipo Acqua :	RETE	***Nota prelievo:***	cucina

Matrice: Acqua ***Riferimento:*** 15122/10 ***Bollettino n°*** 3154/10

Risultati Analisi

Parametro	***u.m.***	***V alore***	***Limite di legge*** (Decreto Legge 31/2001)
Triclorofluorometano (Freon 11)	µg/l	<1	
1,1 Dicloroetilene	µg/l	<1	
Freon 113	µg/l	<1	
Cloroformio	µg/l	<1	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	µg/l	<1	
Tricloroetilene	µg/l	1	
Tetracloroetilene	µg/l	1	
Bromodiclorometano	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	µg/l	<1	
Bromoformio	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	µg/l	<1	
Solventi Totali	µg/L	2	30

Analista U.V.	Dallaglio M.	***Analista GC***	Piacentini L.
Analista A.A/I.C.P.	Spasari C.	***Analista GC-MS***	
Analista C.I.	Bencivenga I.	***Analista Microbiologia***	
Analista HPLC		***Analista Chimico-Fisico***	Amadasi M.

Il Responsabile del Laboratorio

(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore Area Tecnica

(Dott. Marco Pelosi)

amiacque SRL
via Rimini, 34/36 20142 Milano - telefono 02 89520.1 fax 02 89540.058

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	032S04	***Prelievo in data***	26/10/2010
Comune	BRESSO	***Ricevuto in data***	26/10/2010
Indirizzo	Via XXV Aprile 6 - (Il Nuovo Cortile)	***Prelevatore***	Porcelli
Tipo Acqua :	RETE	***Nota prelievo:***	cucina

Matrice: Acqua ***Riferimento:*** 15123/10 ***Bollettino n°*** 3155/10

Risultati Analisi

Parametro	*u.m.*	*V alore*	*Limite di legge* (Decreto Legge 31/2001)
Colore	-	NO	
Odore	-	NO	
Torbidità	-	NO	
pH	-	7.4	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	µS/cm	546	2500
Residuo Secco a 180° C	mg/l	395	1500
Durezza Totale	F	29	15 - 50
Calcio (Ca)	mg/l	89	
Magnesio (Mg)	mg/l	16	
Sodio (Na)	mg/l	13	200
Potassio (K)	mg/l	<1	
Silice (SiO2)	mg/l	18	
Fluoruro (F)	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	mg/l	25	250
Nitrato (come NO3)	mg/l	34	50
Solfato (SO4)	mg/l	42	250
Fosforo (P2O5)	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH4)	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO2)	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	µg/l	<5	50
Alluminio (Al)	µg/l	<50	200
Arsenico (As)	µg/l	<10	10
Bario (Ba)	mg/l	<0.1	
Boro (B)	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	µg/l	<1	
Nichel (Ni)	µg/l	<20	20
Piombo (Pb)	µg/l	<20	25
Rame (Cu)	µg/l	<5	1000
Zinco (Zn)	µg/l	<20	

Data Emissione: Milano, 28/10/2010

amiacque SRL via Rimini, 34/36 20142 Milano - telefono 02 89520.1 fax 02 89540.058

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	032S04	***Prelievo in data***	26/10/2010
Comune	BRESSO	***Ricevuto in data***	26/10/2010
Indirizzo	Via XXV Aprile 6 - (Il Nuovo Cortile)	***Prelevatore***	Porcelli
Tipo Acqua :	RETE	***Nota prelievo:***	cucina

Matrice: Acqua ***Riferimento:*** 15123/10 ***Bollettino n°*** 3155/10

Risultati Analisi

Parametro	***u.m.***	***V alore***	***Limite di legge*** (Decreto Legge 31/2001)
Triclorofluorometano (Freon 11)	µg/l	<1	
1,1 Dicloroetilene	µg/l	<1	
Freon 113	µg/l	<1	
Cloroformio	µg/l	<1	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	µg/l	<1	
Tricloroetilene	µg/l	1	
Tetracloroetilene	µg/l	1	
Bromodiclorometano	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	µg/l	<1	
Bromoformio	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	µg/l	<1	
Solventi Totali	µg/L	2	30

Analista U.V.	Dallaglio M.	***Analista GC***	Torelli M.
Analista A.A/I.C.P.	Spasari C.	***Analista GC-MS***	
Analista C.I.	Bencivenga I.	***Analista Microbiologia***	
Analista HPLC		***Analista Chimico-Fisico***	Amadasi M.

Il Responsabile del Laboratorio

(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore Area Tecnica

(Dott. Marco Pelosi)

amiacque SRL
via Rimini, 34/36 20142 Milano - telefono 02 89520.1 fax 02 89540.058

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	032S05	***Prelievo in data***	25/10/2010
Comune	BRESSO	***Ricevuto in data***	25/10/2010
Indirizzo	Via Roma 76 - Scuola materna	***Prelevatore***	Porcelli
Tipo Acqua :	RETE	***Nota prelievo:***	cucina

Matrice: Acqua ***Riferimento:*** 15124/10 ***Bollettino n°*** 3156/10

Risultati Analisi

Parametro	*u.m.*	*V alore*	*Limite di legge* (Decreto Legge 31/2001)
Colore	-	NO	
Odore	-	NO	
Torbidità	-	NO	
pH	-	7.4	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	µS/cm	544	2500
Residuo Secco a 180° C	mg/l	393	1500
Durezza Totale	F	31	15 - 50
Calcio (Ca)	mg/l	94	
Magnesio (Mg)	mg/l	17	
Sodio (Na)	mg/l	9	200
Potassio (K)	mg/l	<1	
Silice (SiO2)	mg/l	16	
Fluoruro (F)	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	mg/l	27	250
Nitrato (come NO3)	mg/l	36	50
Solfato (SO4)	mg/l	44	250
Fosforo (P2O5)	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH4)	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO2)	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	µg/l	<5	50
Alluminio (Al)	µg/l	<50	200
Arsenico (As)	µg/l	<10	10
Bario (Ba)	mg/l	<0.1	
Boro (B)	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	µg/l	<1	
Nichel (Ni)	µg/l	<20	20
Piombo (Pb)	µg/l	<20	25
Rame (Cu)	µg/l	<5	1000
Zinco (Zn)	µg/l	<20	

Data Emissione: Milano, 27/10/2010

amiacque SRL via Rimini, 34/36 20142 Milano - telefono 02 89520.1 fax 02 89540.058

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	032S05	***Prelievo in data***	25/10/2010
Comune	BRESSO	***Ricevuto in data***	25/10/2010
Indirizzo	Via Roma 76 - Scuola materna	***Prelevatore***	Porcelli
Tipo Acqua :	RETE	***Nota prelievo:***	cucina

Matrice: Acqua ***Riferimento:*** 15124/10 ***Bollettino n°*** 3156/10

Risultati Analisi

Parametro	*u.m.*	*V alore*	*Limite di legge* (Decreto Legge 31/2001)
Triclorofluorometano (Freon 11)	µg/l	<1	
1,1 Dicloroetilene	µg/l	<1	
Freon 113	µg/l	<1	
Cloroformio	µg/l	<1	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	µg/l	<1	
Tricloroetilene	µg/l	2	
Tetracloroetilene	µg/l	<1	
Bromodiclorometano	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	µg/l	<1	
Bromoformio	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	µg/l	<1	
Solventi Totali	µg/L	2	30

Analista U.V.	Dallaglio M.	***Analista GC***	Piacentini L.
Analista A.A/I.C.P.	Spasari C.	***Analista GC-MS***	
Analista C.I.	Bencivenga I.	***Analista Microbiologia***	
Analista HPLC		***Analista Chimico-Fisico***	Amadasi M.

Il Responsabile del Laboratorio

(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore Area Tecnica

(Dott. Marco Pelosi)

amiacque SRL
via Rimini, 34/36 20142 Milano - telefono 02 89520.1 fax 02 89540.058

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	032S06	***Prelievo in data***	26/10/2010
Comune	BRESSO	***Ricevuto in data***	26/10/2010
Indirizzo	Via Campestre 50 - Scuola materna	***Prelevatore***	Porcelli
Tipo Acqua :	RETE	***Nota prelievo:***	cucina

Matrice: Acqua ***Riferimento:*** 15125/10 ***Bollettino n°*** 3157/10

Risultati Analisi

Parametro	*u.m.*	*V alore*	*Limite di legge* (Decreto Legge 31/2001)
Colore	-	NO	
Odore	-	NO	
Torbidità	-	NO	
pH	-	7.4	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	µS/cm	574	2500
Residuo Secco a 180° C	mg/l	415	1500
Durezza Totale	F	30	15 - 50
Calcio (Ca)	mg/l	96	
Magnesio (Mg)	mg/l	15	
Sodio (Na)	mg/l	12	200
Potassio (K)	mg/l	<1	
Silice (SiO2)	mg/l	17	
Fluoruro (F)	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	mg/l	22	250
Nitrato (come NO3)	mg/l	35	50
Solfato (SO4)	mg/l	41	250
Fosforo (P2O5)	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH4)	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO2)	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	µg/l	<5	50
Alluminio (Al)	µg/l	<50	200
Arsenico (As)	µg/l	<10	10
Bario (Ba)	mg/l	<0.1	
Boro (B)	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	µg/l	<1	
Nichel (Ni)	µg/l	<20	20
Piombo (Pb)	µg/l	<20	25
Rame (Cu)	µg/l	<5	1000
Zinco (Zn)	µg/l	<20	

Data Emissione: Milano, 28/10/2010

amiacque SRL via Rimini, 34/36 20142 Milano - telefono 02 89520.1 fax 02 89540.058

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	032S06	***Prelievo in data***	26/10/2010
Comune	BRESSO	***Ricevuto in data***	26/10/2010
Indirizzo	Via Campestre 50 - Scuola materna	***Prelevatore***	Porcelli
Tipo Acqua :	RETE	***Nota prelievo:***	cucina

Matrice: Acqua ***Riferimento:*** 15125/10 ***Bollettino n°*** 3157/10

Risultati Analisi

Parametro	***u.m.***	***V alore***	***Limite di legge*** (Decreto Legge 31/2001)
Triclorofluorometano (Freon 11)	µg/l	<1	
1,1 Dicloroetilene	µg/l	<1	
Freon 113	µg/l	<1	
Cloroformio	µg/l	<1	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	µg/l	<1	
Tricloroetilene	µg/l	1	
Tetracloroetilene	µg/l	2	
Bromodiclorometano	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	µg/l	<1	
Bromoformio	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	µg/l	<1	
Solventi Totali	µg/L	3	30

Analista U.V.	Dallaglio M.	***Analista GC***	Torelli M.
Analista A.A/I.C.P.	Spasari C.	***Analista GC-MS***	
Analista C.I.	Bencivenga I.	***Analista Microbiologia***	
Analista HPLC		***Analista Chimico-Fisico***	Amadasi M.

Il Responsabile del Laboratorio

(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore Area Tecnica

(Dott. Marco Pelosi)

amiacque SRL via Rimini, 34/36 20142 Milano - telefono 02 89520.1 fax 02 89540.058

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	032S07	***Prelievo in data***	25/10/2010
Comune	BRESSO	***Ricevuto in data***	25/10/2010
Indirizzo	Via don Sturzo 46 / San Francesco - Scuola materna	***Prelevatore***	Porcelli
Tipo Acqua :	RETE	***Nota prelievo:***	cucina

Matrice: Acqua ***Riferimento:*** 15126/10 ***Bollettino n°*** 3158/10

Risultati Analisi

Parametro	*u.m.*	*V alore*	*Limite di legge* (Decreto Legge 31/2001)
Colore	-	NO	
Odore	-	NO	
Torbidità	-	NO	
pH	-	7.4	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	µS/cm	585	2500
Residuo Secco a 180° C	mg/l	423	1500
Durezza Totale	F	33	15 - 50
Calcio (Ca)	mg/l	103	
Magnesio (Mg)	mg/l	16	
Sodio (Na)	mg/l	10	200
Potassio (K)	mg/l	<1	
Silice (SiO2)	mg/l	15	
Fluoruro (F)	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	mg/l	26	250
Nitrato (come NO3)	mg/l	40	50
Solfato (SO4)	mg/l	43	250
Fosforo (P2O5)	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH4)	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO2)	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	µg/l	<5	50
Alluminio (Al)	µg/l	<50	200
Arsenico (As)	µg/l	<10	10
Bario (Ba)	mg/l	<0.1	
Boro (B)	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	µg/l	<1	
Nichel (Ni)	µg/l	<20	20
Piombo (Pb)	µg/l	<20	25
Rame (Cu)	µg/l	<5	1000
Zinco (Zn)	µg/l	<20	

Data Emissione: Milano, 27/10/2010

amiacque SRL via Rimini, 34/36 20142 Milano - telefono 02 89520.1 fax 02 89540.058

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	032S07	***Prelievo in data***	25/10/2010
Comune	BRESSO	***Ricevuto in data***	25/10/2010
Indirizzo	Via don Sturzo 46 / San Francesco - Scuola materna	***Prelevatore***	Porcelli
Tipo Acqua :	RETE	***Nota prelievo:***	cucina

Matrice: Acqua ***Riferimento:*** 15126/10 ***Bollettino n°*** 3158/10

Risultati Analisi

Parametro	***u.m.***	***V alore***	***Limite di legge*** (Decreto Legge 31/2001)
Triclorofluorometano (Freon 11)	µg/l	<1	
1,1 Dicloroetilene	µg/l	<1	
Freon 113	µg/l	<1	
Cloroformio	µg/l	3	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	µg/l	<1	
Tricloroetilene	µg/l	1	
Tetracloroetilene	µg/l	<1	
Bromodiclorometano	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	µg/l	<1	
Bromoformio	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	µg/l	<1	
Solventi Totali	µg/L	4	30

Analista U.V.	Dallaglio M.	***Analista GC***	Piacentini L.
Analista A.A/I.C.P.	Spasari C.	***Analista GC-MS***	
Analista C.I.	Bencivenga I.	***Analista Microbiologia***	
Analista HPLC		***Analista Chimico-Fisico***	Amadasi M.

Il Responsabile del Laboratorio

(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore Area Tecnica

(Dott. Marco Pelosi)

amiacque SRL
via Rimini, 34/36 20142 Milano - telefono 02 89520.1 fax 02 89540.058

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	032S08	***Prelievo in data***	26/10/2010
Comune	BRESSO	***Ricevuto in data***	26/10/2010
Indirizzo	Via Villoresi 21 - Scuola elementare	***Prelevatore***	Porcelli
Tipo Acqua :	RETE	***Nota prelievo:***	cucina

Matrice: Acqua ***Riferimento:*** 15127/10 ***Bollettino n°*** 3159/10

Risultati Analisi

Parametro	*u.m.*	*V alore*	*Limite di legge* (Decreto Legge 31/2001)
Colore	-	NO	
Odore	-	NO	
Torbidità	-	NO	
pH	-	7.4	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	µS/cm	576	2500
Residuo Secco a 180° C	mg/l	416	1500
Durezza Totale	F	31	15 - 50
Calcio (Ca)	mg/l	98	
Magnesio (Mg)	mg/l	15	
Sodio (Na)	mg/l	10	200
Potassio (K)	mg/l	<1	
Silice (SiO2)	mg/l	16	
Fluoruro (F)	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	mg/l	23	250
Nitrato (come NO3)	mg/l	39	50
Solfato (SO4)	mg/l	42	250
Fosforo (P2O5)	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH4)	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO2)	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	µg/l	<5	50
Alluminio (Al)	µg/l	<50	200
Arsenico (As)	µg/l	<10	10
Bario (Ba)	mg/l	<0.1	
Boro (B)	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	µg/l	<1	
Nichel (Ni)	µg/l	<20	20
Piombo (Pb)	µg/l	<20	25
Rame (Cu)	µg/l	<5	1000
Zinco (Zn)	µg/l	<20	

Data Emissione: Milano, 28/10/2010

amiacque SRL via Rimini, 34/36 20142 Milano - telefono 02 89520.1 fax 02 89540.058

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	032S08	***Prelievo in data***	26/10/2010
Comune	BRESSO	***Ricevuto in data***	26/10/2010
Indirizzo	Via Villoresi 21 - Scuola elementare	***Prelevatore***	Porcelli
Tipo Acqua :	RETE	***Nota prelievo:***	cucina

Matrice: Acqua ***Riferimento:*** 15127/10 ***Bollettino n°*** 3159/10

Risultati Analisi

Parametro	***u.m.***	***V alore***	***Limite di legge*** (Decreto Legge 31/2001)
Triclorofluorometano (Freon 11)	µg/l	<1	
1,1 Dicloroetilene	µg/l	<1	
Freon 113	µg/l	<1	
Cloroformio	µg/l	<1	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	µg/l	1	
Tetracloruro di Carbonio	µg/l	<1	
Tricloroetilene	µg/l	2	
Tetracloroetilene	µg/l	1	
Bromodiclorometano	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	µg/l	<1	
Bromoformio	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	µg/l	<1	
Solventi Totali	µg/L	4	30

Analista U.V.	Dallaglio M.	***Analista GC***	Torelli M.
Analista A.A/I.C.P.	Spasari C.	***Analista GC-MS***	
Analista C.I.	Bencivenga I.	***Analista Microbiologia***	
Analista HPLC		***Analista Chimico-Fisico***	Amadasi M.

Il Responsabile del Laboratorio

(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore Area Tecnica

(Dott. Marco Pelosi)

amiacque SRL
via Rimini, 34/36 20142 Milano - telefono 02 89520.1 fax 02 89540.058

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	032S09	***Prelievo in data***	26/10/2010
Comune	BRESSO	***Ricevuto in data***	26/10/2010
Indirizzo	Via Bologna 38 - Scuola elementare	***Prelevatore***	Porcelli
Tipo Acqua :	RETE	***Nota prelievo:***	cucina

Matrice: Acqua ***Riferimento:*** 15128/10 ***Bollettino n°*** 3160/10

Risultati Analisi

Parametro	*u.m.*	*V alore*	*Limite di legge* (Decreto Legge 31/2001)
Colore	-	NO	
Odore	-	NO	
Torbidità	-	NO	
pH	-	7.4	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	µS/cm	570	2500
Residuo Secco a 180° C	mg/l	412	1500
Durezza Totale	F	30	15 - 50
Calcio (Ca)	mg/l	93	
Magnesio (Mg)	mg/l	16	
Sodio (Na)	mg/l	13	200
Potassio (K)	mg/l	<1	
Silice (SiO2)	mg/l	17	
Fluoruro (F)	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	mg/l	23	250
Nitrato (come NO3)	mg/l	35	50
Solfato (SO4)	mg/l	42	250
Fosforo (P2O5)	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH4)	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO2)	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	µg/l	<5	50
Alluminio (Al)	µg/l	<50	200
Arsenico (As)	µg/l	<10	10
Bario (Ba)	mg/l	<0.1	
Boro (B)	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	µg/l	<1	
Nichel (Ni)	µg/l	<20	20
Piombo (Pb)	µg/l	<20	25
Rame (Cu)	µg/l	<5	1000
Zinco (Zn)	µg/l	<20	

Data Emissione: Milano, 28/10/2010

amiacque SRL via Rimini, 34/36 20142 Milano - telefono 02 89520.1 fax 02 89540.058

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	032S09	***Prelievo in data***	26/10/2010
Comune	BRESSO	***Ricevuto in data***	26/10/2010
Indirizzo	Via Bologna 38 - Scuola elementare	***Prelevatore***	Porcelli
Tipo Acqua :	RETE	***Nota prelievo:***	cucina

Matrice: Acqua ***Riferimento:*** 15128/10 ***Bollettino n°*** 3160/10

Risultati Analisi

Parametro	***u.m.***	***V alore***	***Limite di legge*** (Decreto Legge 31/2001)
Triclorofluorometano (Freon 11)	µg/l	<1	
1,1 Dicloroetilene	µg/l	<1	
Freon 113	µg/l	<1	
Cloroformio	µg/l	<1	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	µg/l	<1	
Tricloroetilene	µg/l	1	
Tetracloroetilene	µg/l	1	
Bromodiclorometano	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	µg/l	<1	
Bromoformio	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	µg/l	<1	
Solventi Totali	µg/L	2	30

Analista U.V.	Dallaglio M.	***Analista GC***	Torelli M.
Analista A.A/I.C.P.	Spasari C.	***Analista GC-MS***	
Analista C.I.	Bencivenga I.	***Analista Microbiologia***	
Analista HPLC		***Analista Chimico-Fisico***	Amadasi M.

Il Responsabile del Laboratorio

(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore Area Tecnica

(Dott. Marco Pelosi)

amiacque SRL
via Rimini, 34/36 20142 Milano - telefono 02 89520.1 fax 02 89540.058

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	032S10	***Prelievo in data***	25/10/2010
Comune	BRESSO	***Ricevuto in data***	25/10/2010
Indirizzo	Via Marconi 60 - Scuola elementare	***Prelevatore***	Porcelli
Tipo Acqua :	RETE	***Nota prelievo:***	cucina

Matrice: Acqua ***Riferimento:*** 15129/10 ***Bollettino n°*** 3161/10

Risultati Analisi

Parametro	*u.m.*	*V alore*	*Limite di legge* (Decreto Legge 31/2001)
Colore	-	NO	
Odore	-	NO	
Torbidità	-	NO	
pH	-	7.3	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	µS/cm	566	2500
Residuo Secco a 180° C	mg/l	409	1500
Durezza Totale	F	32	15 - 50
Calcio (Ca)	mg/l	99	
Magnesio (Mg)	mg/l	17	
Sodio (Na)	mg/l	10	200
Potassio (K)	mg/l	<1	
Silice (SiO2)	mg/l	15	
Fluoruro (F)	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	mg/l	24	250
Nitrato (come NO3)	mg/l	37	50
Solfato (SO4)	mg/l	41	250
Fosforo (P2O5)	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH4)	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO2)	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	µg/l	<5	50
Alluminio (Al)	µg/l	<50	200
Arsenico (As)	µg/l	<10	10
Bario (Ba)	mg/l	<0.1	
Boro (B)	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	µg/l	<1	
Nichel (Ni)	µg/l	<20	20
Piombo (Pb)	µg/l	<20	25
Rame (Cu)	µg/l	<5	1000
Zinco (Zn)	µg/l	<20	

Data Emissione: Milano, 27/10/2010

amiacque SRL via Rimini, 34/36 20142 Milano - telefono 02 89520.1 fax 02 89540.058

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	032S10	***Prelievo in data***	25/10/2010
Comune	BRESSO	***Ricevuto in data***	25/10/2010
Indirizzo	Via Marconi 60 - Scuola elementare	***Prelevatore***	Porcelli
Tipo Acqua :	RETE	***Nota prelievo:***	cucina

Matrice: Acqua ***Riferimento:*** 15129/10 ***Bollettino n°*** 3161/10

Risultati Analisi

Parametro	***u.m.***	***V alore***	***Limite di legge*** (Decreto Legge 31/2001)
Triclorofluorometano (Freon 11)	µg/l	<1	
1,1 Dicloroetilene	µg/l	<1	
Freon 113	µg/l	<1	
Cloroformio	µg/l	1	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	µg/l	<1	
Tricloroetilene	µg/l	1	
Tetracloroetilene	µg/l	1	
Bromodiclorometano	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	µg/l	<1	
Bromoformio	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	µg/l	<1	
Solventi Totali	µg/L	3	30

Analista U.V.	Dallaglio M.	***Analista GC***	Piacentini L.
Analista A.A/I.C.P.	Spasari C.	***Analista GC-MS***	
Analista C.I.	Bencivenga I.	***Analista Microbiologia***	
Analista HPLC		***Analista Chimico-Fisico***	Amadasi M.

Il Responsabile del Laboratorio

(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore Area Tecnica

(Dott. Marco Pelosi)

amiacque SRL
via Rimini, 34/36 20142 Milano - telefono 02 89520.1 fax 02 89540.058

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	032S11	***Prelievo in data***	25/10/2010
Comune	BRESSO	***Ricevuto in data***	25/10/2010
Indirizzo	Via Patellani 43 - Scuola media	***Prelevatore***	Porcelli
Tipo Acqua :	RETE	***Nota prelievo:***	cucina

Matrice: Acqua ***Riferimento:*** 15130/10 ***Bollettino n°*** 3162/10

Risultati Analisi

Parametro	*u.m.*	*V alore*	*Limite di legge* (Decreto Legge 31/2001)
Colore	-	NO	
Odore	-	NO	
Torbidità	-	NO	
pH	-	7.4	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	µS/cm	581	2500
Residuo Secco a 180° C	mg/l	420	1500
Durezza Totale	F	32	15 - 50
Calcio (Ca)	mg/l	102	
Magnesio (Mg)	mg/l	16	
Sodio (Na)	mg/l	10	200
Potassio (K)	mg/l	<1	
Silice (SiO2)	mg/l	15	
Fluoruro (F)	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	mg/l	25	250
Nitrato (come NO3)	mg/l	39	50
Solfato (SO4)	mg/l	43	250
Fosforo (P2O5)	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH4)	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO2)	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	µg/l	<5	50
Alluminio (Al)	µg/l	<50	200
Arsenico (As)	µg/l	<10	10
Bario (Ba)	mg/l	<0.1	
Boro (B)	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	µg/l	<1	
Nichel (Ni)	µg/l	<20	20
Piombo (Pb)	µg/l	<20	25
Rame (Cu)	µg/l	<5	1000
Zinco (Zn)	µg/l	75	

Data Emissione: Milano, 27/10/2010

amiacque SRL via Rimini, 34/36 20142 Milano - telefono 02 89520.1 fax 02 89540.058

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	032S11	***Prelievo in data***	25/10/2010
Comune	BRESSO	***Ricevuto in data***	25/10/2010
Indirizzo	Via Patellani 43 - Scuola media	***Prelevatore***	Porcelli
Tipo Acqua :	RETE	***Nota prelievo:***	cucina

Matrice: Acqua ***Riferimento:*** 15130/10 ***Bollettino n°*** 3162/10

Risultati Analisi

Parametro	***u.m.***	***V alore***	***Limite di legge*** (Decreto Legge 31/2001)
Triclorofluorometano (Freon 11)	µg/l	<1	
1,1 Dicloroetilene	µg/l	<1	
Freon 113	µg/l	<1	
Cloroformio	µg/l	3	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	µg/l	<1	
Tricloroetilene	µg/l	1	
Tetracloroetilene	µg/l	<1	
Bromodiclorometano	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	µg/l	<1	
Bromoformio	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	µg/l	<1	
Solventi Totali	µg/L	4	30

Analista U.V.	Dallaglio M.	***Analista GC***	Piacentini L.
Analista A.A/I.C.P.	Spasari C.	***Analista GC-MS***	
Analista C.I.	Bencivenga I.	***Analista Microbiologia***	
Analista HPLC		***Analista Chimico-Fisico***	Amadasi M.

Il Responsabile del Laboratorio

(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore Area Tecnica

(Dott. Marco Pelosi)

amiacque SRL
via Rimini, 34/36 20142 Milano - telefono 02 89520.1 fax 02 89540.058

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	032S12	***Prelievo in data***	25/10/2010
Comune	BRESSO	***Ricevuto in data***	25/10/2010
Indirizzo	Via Isimbardi 15 - Scuola media	***Prelevatore***	Porcelli
Tipo Acqua :	RETE	***Nota prelievo:***	cucina

Matrice: Acqua ***Riferimento:*** 15131/10 ***Bollettino n°*** 3163/10

Risultati Analisi

Parametro	*u.m.*	*V alore*	*Limite di legge* (Decreto Legge 31/2001)
Colore	-	NO	
Odore	-	NO	
Torbidità	-	NO	
pH	-	7.4	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	µS/cm	549	2500
Residuo Secco a 180° C	mg/l	397	1500
Durezza Totale	F	30	15 - 50
Calcio (Ca)	mg/l	91	
Magnesio (Mg)	mg/l	16	
Sodio (Na)	mg/l	12	200
Potassio (K)	mg/l	<1	
Silice (SiO2)	mg/l	16	
Fluoruro (F)	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	mg/l	25	250
Nitrato (come NO3)	mg/l	34	50
Solfato (SO4)	mg/l	43	250
Fosforo (P2O5)	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH4)	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO2)	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	µg/l	<5	50
Alluminio (Al)	µg/l	<50	200
Arsenico (As)	µg/l	<10	10
Bario (Ba)	mg/l	<0.1	
Boro (B)	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	µg/l	<1	
Nichel (Ni)	µg/l	<20	20
Piombo (Pb)	µg/l	<20	25
Rame (Cu)	µg/l	<5	1000
Zinco (Zn)	µg/l	60	

Data Emissione: Milano, 27/10/2010

amiacque SRL via Rimini, 34/36 20142 Milano - telefono 02 89520.1 fax 02 89540.058

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	032S12	***Prelievo in data***	25/10/2010
Comune	BRESSO	***Ricevuto in data***	25/10/2010
Indirizzo	Via Isimbardi 15 - Scuola media	***Prelevatore***	Porcelli
Tipo Acqua :	RETE	***Nota prelievo:***	cucina

Matrice: Acqua ***Riferimento:*** 15131/10 ***Bollettino n°*** 3163/10

Risultati Analisi

Parametro	***u.m.***	***V alore***	***Limite di legge*** (Decreto Legge 31/2001)
Triclorofluorometano (Freon 11)	µg/l	<1	
1,1 Dicloroetilene	µg/l	<1	
Freon 113	µg/l	<1	
Cloroformio	µg/l	<1	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	µg/l	<1	
Tricloroetilene	µg/l	1	
Tetracloroetilene	µg/l	1	
Bromodiclorometano	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	µg/l	<1	
Bromoformio	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	µg/l	<1	
Solventi Totali	µg/L	2	30

Analista U.V.	Dallaglio M.	***Analista GC***	Piacentini L.
Analista A.A/I.C.P.	Spasari C.	***Analista GC-MS***	
Analista C.I.	Bencivenga I.	***Analista Microbiologia***	
Analista HPLC		***Analista Chimico-Fisico***	Amadasi M.

Il Responsabile del Laboratorio

(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore Area Tecnica

(Dott. Marco Pelosi)